ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje

Model: ASH-09BIS2/B/W;
Producent / Adres: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argyll St, Londyn, Wielka Brytania;
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna): 58/62 dB(A);
Czynnik chłodniczy: R32 ;

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu.

W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675 . Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż wpływ 1 kg CO_2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.

Tryb chłodzenia
SEER: 8.5 ;
Klasa efektywności energetycznej: A+++ ;
Pdesignc: 2.7 kW;

Zużycie energii elektrycznej 111 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Tryb grzania
Sezon: Ciepły/Umiarkowany/Chłodny ;
SCOP: 5.7/5.1/3.8 ;
Klasa efektywności energetycznej: A+++/A+++/A ;
Pdesignh: 3.8/3.5/4.8 kW;

Zużycie energii elektrycznej 933/961/2653 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje. Wskaźnik wydajności rezerwowego podgrzewacza przyjętego do obliczania SCOP w warunkach obliczeniowych odniesienia: 0/0/0.7 kW.

sinclair
AIR CONDITIONING

ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

