Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 626/2011

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	**Haier**
Identyfikator modelu	**AS50SDBHRA-MB/1U50KEBFRA-SH**
Identyfikator(-y) modelu przeznaczonego do zastosowań wewnętrznych	**AS50SDBHRA-MB**
Identyfikator modelu w przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz	**1U50KEBFRA-SH**
Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb chłodzenia)	**60 dB**
Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb ogrzewania)	**60 dB**
Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb chłodzenia)	**65 dB**
Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb ogrzewania)	**65 dB**
Nazwa czynnika chłodniczego	**R32**
GWP czynnika chłodniczego	**675,000**
Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675,000. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675,000 razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia – należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.	
Tryb chłodzenia	
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER)	**8,5**
Klasa efektywności energetycznej	**A+++**
Roczne zużycie energii elektrycznej	**Zużycie energii elektrycznej 218 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.**
Obciążenie obliczeniowe	**5,3 kW**
Tryb ogrzewania	
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon umiarkowany)	**4,6**
Klasa efektywności energetycznej (sezon umiarkowany)	**A++**
Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon umiarkowany)	**Zużycie energii elektrycznej 1 430 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.**
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon ciepły)	**5,4**
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon chłodny)	**-**
Klasa efektywności energetycznej (sezon ciepły)	**A+++**
Klasa efektywności energetycznej (sezon chłodny)	**-**
Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon ciepły)	**1 348 kWh/r**

Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon chłodny)	**- kWh/r**
Obciążenie obliczeniowe (sezon umiarkowany)	**4,7 kW**
Obciążenie obliczeniowe (sezon ciepły)	**5,2 kW**
Obciążenie obliczeniowe (sezon chłodny)	**- kW**
Deklarowana wydajność (sezon umiarkowany)	**5,9 kW**
Deklarowana wydajność (sezon ciepły)	**5,2 kW**
Deklarowana wydajność (sezon chłodny)	**- kW**
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon umiarkowany)	**1,0 kW**
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon ciepły)	**- kW**
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon chłodny)	**- kW**

Numer rejestracyjny EPREL: 2261287

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 12/02/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261287

Dostawca: REFSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Importer)

Strona internetowa: https://refsystem.pl/

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Refsystem

Strona internetowa: www.refsystem.pl

E-mail: biuro@refsystem.pl

Telefon: +48723737378

Adres:
Refsystem Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz