NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0190.2025

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System: skrzynki rozprężne FLEXO BOX PRO T(1,2,3,4); rozdzielacze FLEXO BOX PRO P(8,10,12,14); FLEXO BOX PRO K(8,12,10,14)K; FLEXO BOX PRO L(8,10)U**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, elastomer termoplastyczny TPE, kauczuk syntetyczny i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/grzewczych budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, biurowych) oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów wyłącznie w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych. Atest obejmuje wyroby izolowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Ventia Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
ul. Słowikowskiego 81

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o. o.
05-090 Raszyn
ul. Słowikowskiego 81

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.05.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2031.05.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2026

The date of issue of the certificate: 28th May 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. Paweł Ziemski

dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349