

Krasne 20.08.2020r.

Potwierdzenie parametrów central wentylacyjnych w ramach priorytetowego programu Czyste Powietrze

HRS-PRO350
HRS-PRO500
HRS-PRO650
HRS-PRO800
HRS-PRO1000

Zgodnie z wymogami programu „Czyste powietrze”, potwierdzamy że:
Centrale wentylacyjne HYUNDAI serii PRO osiągają następujące parametry zgodnie z wymogami programu (zgodnie z normą PN-EN 308 lub PN-EN 13141-7):

Model	Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 85% przy [m3/h]	Współczynnik nakładu energii elektrycznej [Wh/m3]
HRS-PRO350	160	0,15
HRS-PRO500	220	0,13
HRS-PRO650	320	0,1
HRS-PRO800	380	0,12
HRS-PRO1000	450	0,16

Urządzenia są wyposażone w układ automatyki umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

AB Klima

Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon
36-007 Krasne 25c k/Rzeszowa
tel. 0-17 229 66 61 fax 0-17 229 66 57
www.chigo.pl chigo@chigo.pl

