NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0403.2025

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne KOMFOVENT: DOMEKT (50 m3/h - 1000 m3/h), VERSO (1000 m3/h - 40000 m3/h), KLASIK (1000 m3/h - 100000 m3/h)**

Zawierający / containing: aluminium, stal malowaną proszkowo, poliamid wzmocniony włóknem szklanym, wełnę mineralną, miedź, aluminium, stal nierdzewną i inne materiały zgodnie z deklaracją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz obiektach biurowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

UAB KOMFOVENT
25132 Wilno
Lentvario 146, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o. o.
05-090 Raszyn
ul. Słowikowskiego 81

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.12.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2030.12.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 grudnia 2025

The date of issue of the certificate: 17th December 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349