



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0331.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rekuperatory: HRS-PRO(150, 250, 350, 500, 650, 800, 1000, 1500, 2000);HRS-(200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1500A-2, 2000A-2, 2500A-2, 3000A-2);HRS-COMFORT-PRO(150, 250, 350, 500, 650, 800, 1000, 1500, 2000)**

Zawierający / containing: blachę ocynkowaną, papier, aluminium i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (m. in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Yanqing District, Beijing, China
No. 5 Yard, 7th Guanggu Street, Badaling Economic Development Zone

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AB Klima Sochur Sp.K.
36-007 Krasne
Krasne 25C



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.09.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.09.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2025

The date of issue of the certificate: 26th September 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko