NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0527.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product:	**Klimatyzatory Sinclair: SDV6-DH56/71/80/90/112/125/140/160/200/224/252/280/335/400/450/560, SDV5-17/22/28/36/45/56/71DAP, SDV5-200/250/280DFA, SIDH-200/224/280/335/400/450/560AI, ASDH-96AI, SDV6-DM15/22/28/36/45/56/71/80/90/112/125/140/160**
Zawierający / containing:	PA, PC, stal, miedź, aluminium i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny
Przeznaczony do / destined:	chłodzenia, grzania i osuszania powietrza w obiektach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, technologicznych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (S1). Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.
Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation, Ltd.
WC2B London
16 Great Queen Street, Convent Garden, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp. z o. o.
41-807 Zabrze
ul. Pyskowicka 24

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.01.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2030.01.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 30th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
z up.

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349